



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201709630

送 检 单 位	中山市富门木制品有限公司
产 品 名 称	防火门芯板
检 验 类 别	型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心




国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201709630

共 3 页 第 1 页

产品名称	防火门芯板	型号规格	厚度50mm
委托单位	中山市富门木制品有限公司	生产单位	中山市富门木制品有限公司
送检单位	中山市富门木制品有限公司	样品编号	201709630
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1块(500mm×200mm)	到样日期	2017-09-18
检验类别	型式检验	样品等级	准安全级(ZA ₂)
检验日期	2017-09-18 至 2017-10-16	检验地点	质检中心
检验依据	GB/T20285-2006		
检验项目	材料产烟毒性		
检验结论	<p>经按GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检验，材料产烟毒性达到准安全级(ZA₂)。(以下空白)</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验业务专用章)</p> <p>签发日期: 2017 年 10 月 19 日</p> <p>检验业务专用章</p> </div>		
备注	本栏空白		

批准:

刘凤书

审核:

陈山来

编制:

杨晓


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201709630

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	材料产烟毒性	准安全级 (ZA ₂) : 烟 气 浓 度 $\geq 12.4\text{mg/L}$ 时, 麻醉性和刺激性均 应合格。 (5)	烟气浓度为 12.4mg/L, 麻 醉性和刺激性合格。	达到准安 全级 (ZA ₂)	
		本页以下空白			



样品描述

No. Gn201709630

共 3 页 第 3 页

样品图片：

