

No.: SQ1702898



2015002644Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



(2015)国认监认字(298)号

检 验 报 告

Test Report

样品名称: 木门板

Sample Description

型号规格: 500×500×50 (mm) 华为基建项目

Type /Model

样品等级: -----

Sample Grade

商标:

Trademark

澳创新

委托单位: 中山市澳创新防火木业有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家家具产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验检测专用章

2017年04月28日

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

检 验 报 告 (Test Report)

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	木门板			生产日期 Manufactured Date	----
规格、型号 Model、Type	500×500×50 (mm) 华为基建项目	样品等级 Sample Grade	----	生产批号 Serial No.	----
商标 Trademark	澳创新			样品单号 Voucher No.	SD005884
受检单位 Inspected Entity	----			检验类别 Test Type	委托检验
委托单位 Applicant	中山市澳创新防火木业有限公司			样品数量 Sample Quantity	1块
生产单位 Manufacturer	中山市富门木制品有限公司 (由委托方提供)			抽样基数 Sampling Base	----
抽样地点 Sampling Place	----			送样日期 Sampling Date	2017年04月19日
抽样单位 Sampling Entity	----			验讫日期 Tested Date	2017年04月28日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好				
检验依据 Ref. Documents for the Test	参照: GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》				
检验结论 (Test Conclusion): 见检验结果。					
<div style="text-align: right;">  <p>检验检测专用章 Issued by (stamp) 2017年04月28日</p> </div> <p>复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body</p>					
备注 Remarks	-----				

批准:
Approved by

裴 伟

审核:
Checked by

温福泉

主检:
Tested by

胡明飞

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)


China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

检 验 报 告 (Test Report)

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	标 准 要 求	单位	检测结果	单项判定
1	甲醛释放量	≤1.5	mg/L	0.1	合格

样品图片:



国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

检 验 报 告 (Test Report)

共 3 页 第 3 页

委托方 地 址	中山市东区起湾道富湾新村第五栋	试验地址 (如与本实验室 地址不同)	-----
已检样 品描述	-----	意见与解释	-----
抽样程序的 说明	-----		
采用非标准 方法的描述	-----		
偏离补充 例外情况	-----		
检验结果 分等评定	-----		
测试环境 及状态	-----		
分包项目 及分包方	-----		
备 注	-----		

